

Oprawy awaryjne

- AW1 — M2 OPRAWA AWARYJNA ANTYPANICZNA 2W, 3h, IP 65, MONTAŻ UNIWERSALNY NT/PT, PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO MONITORINGU
- AW2 — S1 OPRAWA AWARYJNA ANTYPANICZNA 2W, 3h, IP 65, MONTAŻ UNIWERSALNY NT/PT, PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO MONITORINGU
- AW3e — W1 OPRAWA AWARYJNA, OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACJI 2W, 3h, IP 65, ZEWNĘTRZNA, MONTAŻ UNIWERSALNY NT/PT, PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO MONITORINGU
- EW1 — M1 OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA LUB DWUSTRONNA, WYZNACZENIE KIERUNKU EWAKUACJI 1W, 3h, IP 65, MONTAŻ UNIWERSALNY NT/PT, PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO MONITORINGU
- EW2 — M1 z flagą OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA LUB DWUSTRONNA, WYZNACZENIE KIERUNKU EWAKUACJI 1W, 3h, IP 65, MONTAŻ UNIWERSALNY NT/PT, PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO MONITORINGU
- EW3 — OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA, WYZNACZENIE KIERUNKU EWAKUACJI 2W, 3h, IP 65, MONTAŻ SUFITOWY LUB ŚCIENNY, PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO MONITORINGU
- EW3a — OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA, WYZNACZENIE KIERUNKU EWAKUACJI 2W, 3h, IP 65, MONTAŻ SUFITOWY LUB ŚCIENNY, PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO MONITORINGU Z UCHWYTEM NA ŚCIANĘ

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

4 OPRAWA LED 60x60 58W 105lm/W temp. 4000K
5 OPRAWA DEKORACYJNA LED 18W 106lm/W temp. 4000K UGR<19
6 OPRAWA LED 35W 115lm/W temp. 4000K
7 OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 159W 19800 lm IK07, IP66 temp. 4000K
8 OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 77W IP65, 130lm/W, temp. 4000K

UWAGA:

POZOSTAŁE OPRAWY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ

LEGENDA PANELI OBSŁUGOWYCH INSTALACJI KNX:

(P6125)

(P6126)

(P6127)

(P6128)

LEGENDA SYMBOLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- Łącznik przycisk, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20,
- Łącznik jednobiegunowy, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20,
- Łącznik schodowy, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20,
- Łącznik 1-biegunowy, montaż p/t lub n/t 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44,
- Gniazdo wtykowe, montaż p/t, 16A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20,
- Gniazdo wtykowe, montaż p/t, 16A/230V podwójne stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20,
- DATA — Gniazdo wtykowe inst. dedykowanej, montaż n/t w listwie z gniazdami sieciowymi i telefonicznymi stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20,
- Gniazdo wtykowe, montaż p/t lub n/t, 16A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44,
- 400V — Wypust 3-f zasilania urządzenia lub aparatu
- 230V — Wypust 1-f zasilania urządzenia lub aparatu
- ZR — Zestaw gniazd remontowych n/t 3f(32A, 16A) + 1-f 2x16A z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR	NAZWA	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	POWIERZCHNIA	UWAGI
0.01	HALL + FAKTURY / RECEPCJA	JESION	53.42m2	
0.02	WATROCAP	JESION	5.59m2	
0.03	SPRZEDAŻ	WYKŁADZINA PUR	29.68m2	
0.04	KIER. DREWNO	WYKŁADZINA	13.95m2	
0.05	KIER. METAL	WYKŁADZINA	13.83m2	
0.06	TECHNOLOGOWIE	GRES	13.56m2	
0.07	KIER. PRODUKCJI	GRES	13.87m2	
0.08	KORYTARZ	GRES	8.91m2	
0.09	TOALETA NIEPEŁNOS.	GRES	5.21m2	
0.10	LABORATORIUM / ROZWÓJ	GRES	41.08m2	
0.11	ŁAZIENKA	GRES TECHNICZNY	8.22m2	
0.12	ŁAZIENKA	GRES TECHNICZNY	8.20m2	
0.13	SZATNIA 17 OS.	GRES TECHNICZNY	12.79m2	
0.14	SZATNIA 12 OS.	GRES TECHNICZNY	8.40m2	
0.15	JADALNIA	GRES TECHNICZNY	11.21m2	
0.16	KOMUNIKACJA	GRES TECHNICZNY	8.95m2	
0.17	KOMUNIKACJA	GRES TECHNICZNY	27.46m2	
0.18	MAG. PODRĘCZNY (CHŁODZIWO ITP.)	GRES TECHNICZNY	10.32m2	
0.19	KOTŁOWNIA	GRES TECHNICZNY	12.00m2	
0.20	OBSŁUGA	GRES TECHNICZNY	4.20m2	
0.21	MAGAZYN	GRES TECHNICZNY	157.75m2	
0.22	KOMUNIKACJA	GRES TECHNICZNY	7.46m2	
0.23	HANDEL	WYKŁADZINA PUR	34.80m2	
			parter 510,86 m2	

Temat: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO	Branża: ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	Inwestor: FHU "BRYK"
Nazwa rysu: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PARTER	Skala:	Lokalizacja: JASIONKA
Projektant: mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. PDK/0096/POOE/09	Data: 05.2016	
Sprawdził:	Numer rysu: P1	