




Rozdzielnica SN  
typu ROTOBLOK 24

U, I, I, I  
= 25 kV  
= 630 A  
= 16 kA  
= 40 kA



Temat PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO	Pracownik ELEKTRYCZNA NISKOPĄDOWA	Inwestor FHU "BRYK"	Projektant mgr inż. Paweł Piątek nr upr. POK/0006/PDCE/19	Data 05.2016
Nazwa rysu ROZDZIELNICA SN STACJI TRAFO	Skala	Lokalizacja JASIONKA	Sprawdził	Numer rysu IE-1.11