

			T11.0/0	T11.0/1	T11.0/2	T11.0/3	T11.0/5	T11.0/6	T11.0/7	T11.1/8
			0,7kW	1,2kW	1,2kW	1,0kW	0,4kW	0,2kW	0,8kW	0,8kW
Sygnalizacja napiecia	Ochrona przepieciowa	Zasilanie z RG	Obw. zasilacza KNX	Obw. moduł. aktorów zał. 12 mod	Obw. moduł. aktorów zał. 12 mod	Obw. moduł. aktorów zał. 12 mod	Obw. moduł. 8 wejść	Obw. sprzęgło	Obw. moduł. ogrzewanie 1	Obw. moduł. ogrzewanie 2

UWAGA:

Dla obowdów 1–f należy zapewnić równomierność obciążenia.

UKŁAD SIECI TN–S

Temat: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO	Branża: ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	Inwestor: FHU 'BRYK"	Projektant: mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. PDK/0096/POOE/09	Data: 05.2016
Nazwa rys.: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T11	Skala:	Lokalizacja: JASIONKA	Sprawdził:	Numer rys.: IE–5.1