

T02/1	T02/2	T02/3	T02/4	T02/5	T02/6	T02/7	T02/8	T02/9	T02/10	T02/13
1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	6,0kW	
Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	Obw. gniazd 1–f	ZASILANIE OBW. LABORATORIUM	OŚW AWARYJNE

UKŁAD SIECI TN–S

UWAGA:

Dla obowdów 1–f należy zapewnić równomierność obciążenia.

Temat:	Branża:	Inwestor:	Projektant:	Data:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO	ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	FHU 'BRYK"	mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. PDK/0096/POOE/09	05.2016
Nazwa rys.: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T02	Skala:	Lokalizacja: JASIONKA	Sprawdził:	Numer rys.: IE–4.2