


UWAGI!  
1) Stacja wykonana według normy PN-EN 62271-202, obliczeniowo określona klasa obudowy 20.



Tytuł: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO		Skala: MISKOPRĄDOWA	Investor: FHU "BRYK"	Projektant: mgr inż. Paweł Piłko nr upr. PDK/0086/P00E/09	Numery rys.: IE-1.10
Nazwa rys.: WIDOK Z GÓRY I ROZMIESZCZENIE OŚWIETLANIA STACJI TRAFU		Skala: JASIONKA	Lożyźniacz: JASIONKA	Sprzedaż: Sprzedaż	Data: 05.2016