0 1 2 3 4m

hala produkcyjna 1655 m2

BRAMA

centrum frezarskie | robot załadunek | centrum frezarskie | centrum frezarskie | robot załadunek | centrum frezarskie

powłoki

dłutownica

regał wytoczki gotowe

tokarka2/ duża

pila z podajnikiem

pole suwnicy

REGAŁ MAG

projektor

Sodick

zack

3x lutowanie +/+ spawanie

obróbka ręczna

piaskowanie

drutówka

tokarka1

Kanał czerpny do sprężarki

Zbiornik buforowy sprężonego powietrza V=600l

osuszacz powietrza

Sprężarka powietrza AQ30 4,6m3/h; 7,5bar

Maszynownia sprężarki i chłod

szlifirka do wałków

lazer

lazer

ściana dekoracyjna

ściana G-K EI 120

drzwi EI 60

REI 120

EI 15

1000m³/h

1000m³/h czerpnia, żaluzja ścienna 300x400

1000m³/h wyrzutnia, żaluzja ścienna 300x400

MWG cz.2

0.01 HALL + FAKTURY / RECEPCJA

0.02 MATERIAŁY

0.03 SPRZĄTACZKI

0.04 HOL GŁÓWNY

0.05 KIER. METAL

0.08 KORYTARZ

0.09 TOALETA PETENTÓW

0.11 ŁAZIENKA

0.12 ŁAZIENKA

0.13 SCHODY

0.14 SZATNIA

0.15 JADALNIA

0.16 KOMUNIKACJA

0.17 KOMUNIKACJA

0.18 MAG. PODRĘCZNY (OKŁADZINY ITP.)

0.19 KOTŁOWNIA

0.20 OBSŁUGA

0.21 MAGAZYN

0.22 KOMUNIKACJA

0.23 MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH

Oznaczenia:

– Kanały nawiewne poszczególnych sekcji

– Kanały wywiewne poszczególnych sekcji

3 – Oznaczenie pionu wentylacyjnego

C2 – Oznaczenie pionu chłodniczego

– Przewody chłodnicze – wykonanie: miedź

– Klimatyzatory ścienne/kasetonowe

– Nawiewniki

– Elementy wywiewne

– Sprężone powietrze

UWAGA:
Podejścia sprężonego powietrza do urządzeń zgodnie z wymaganiami dla urządzeń - domyślnie3/4"

Inwest-Bau
Biuro Projektowo-Budowlane
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A
tel. 0-14 68 16 350
fax. 0-14 68 16 349

Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym wraz z częścią administracyjno - socjalną przy ulicy Irzhi i agregatu prądotwórczego, placów, dróg i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/297 w miejscowości Jasionka

Nr projektu: 20/2015

Temat rysunku: RZUT I PIĘTRA

branża: WENT.-MECH.

Nr rysunku: IS-9

Projektował: inż. Kazimierz Litwin, nr upr. GT-IV-6328/77, podpis

Sprawdził: mgr inż. Jan Kot, nr upr. PDK/0116/POOS/08, podpis

Opracowanie: mgr inż. Paweł Litwin, podpis

Skala: 1:100

Data: 12.2015

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .