LEGENDA:

TK ■ – rozdzielnica elektryczna /kotłownia/
MD–2 ZA ■ – moduł alarmowy sterujący pracą detektorów
PS–10 ■ – zasilacz 12V DC
MAG3 – głowica samozamykająca
DEX12 – detektor gazu
SL–31 – sygnalizator optyczno–akustyczny

PRZEWODY:

YDY 4x1 mm2 – do podłączenia detektora gazu
YDY 2x2,5 mm2 – do podłączenia głowicy
2xYDY2x2,5 mm2 – do podłączenia sygnalizatora
YDY2x1,5 mm2 – do podłączenia modułu sterującego



UWAGI:

Przewody układać p/t, w listwach i rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych za pomocą uchwytów do tynku.

Zasilanie sterownika i regulatorów z rodzielnicy TK zgodnie z DTR producenta urządzeń.

Komora pomiarowa detektora powinna być skierowana prostopadle do podłoża kotłowni i umieszczona nie niżej niż 300 mm od sufitu.

Instalacje uziemiającą i połączeń wyrównawczych wykonać płaskownikiem FeZn 25x4 ułożoną na ścianie na wspornikach na wys. 30 cm.

Płaskownik pomalować na kolor żółto–zielony zgodnie z PN.

Temat:	Branża:	Inwestor:	Projektant:	Data:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO	ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	FHU 'BRYK"	mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. PDK/0096/POOE/09	05.2016
Nazwa rys: PLAN INSTALACJI KOTŁOWNI	Skala:	Lokalizacja: JASIONKA	Sprawdził:	Numer rys: IE–15