

			T12.0/0	T12.1/1	T12.1/2	T12.1/3	T12.1/5	T12.1/6	T12.1/7	T12.1/8
			0,7kW	1,2kW	1,2kW	1,0kW	0,4kW	0,4kW	0,8kW	0,8kW
Sygnalizacja napiecia	Ochrona przepieciowa	Zasilanie z RG	Obw. zasilacza KNX	Obw. moduł. aktorów zał. 12 mod	Obw. moduł. aktorów zał. 12 mod	Obw. moduł. aktorów zał. 12 mod	Obw. moduł. 8 wyjść strefy grzania	Obw. moduł. 8 wyjść strefy grzania	Obw. moduł. rolety 1	Obw. moduł. rolety 2

UWAGA:

Dla obowdów 1–f należy zapewnić równomierność obciążenia.

UKŁAD SIECI TN–S

Temat: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH BUDYNKU BIUROWEGO	Branża: ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	Inwestor: FHU 'BRYK"	Projektant: mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. PDK/0096/POOE/09	Data: 05.2016
Nazwa rys.: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T12	Skala:	Lokalizacja: JASIONKA	Sprawdził:	Numer rys.: IE–6.1